

LEGENDA:

REFERÊNCIAS COMUNS

- LIMITE DA ÁREA DE INTERVENÇÃO
- LIMITE DA PARCELA OU LOTE
- X00 — IDENTIFICAÇÃO DA PARCELA OU LOTE
- POLÍGONO DE IMPLANTAÇÃO DAS CONSTRUÇÕES

INFRAESTRUTURAS

- Conduta existente PVC DN200 PN16
- Conduta a instalar PEAD DN200 PN16

REDE EXISTENTE

REDE PROPOSTA

- A– LIGAÇÃO À REDE EXISTENTE
- Tubagem em PEAD ø110
- Caixa de valvulas
- Valvula de seccionamento
- Junta cega
- R Reservatório

NOTA 1: TODAS AS VALVULAS SÃO DE CUNHA ELÁSTICA
NOTA 2: TODOS OS ACESSÓRIOS SÃO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD)
NOTA 3: RAMAIS DOMICILIÁRIOS NOVOS COM ø40 EM PEAD

CONDUTA ADUTORA AdVT (Faixa de proyeção - 5m)

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO HOSPITAL

2º REVISÃO DO PLANO DE PORMENOR DA ZONA INDUSTRIAL DE OLIVEIRA DO HOSPITAL

PLANTA DE INFRAESTUTURAS :
REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

data	escala	folha nº
AGOSTO 2021	1 / 2000	6.1

Identificação da entidade proprietária da cartografia: Câmara Municipal de Oliveira do Hospital

Identificação da entidade produtora: Socarto, Lda.

Data e número de homologação e entidade responsável pela homologação: 05 de agosto de 2020; Nº691 DGT

Sistema de Georeferência: Datum e Sistema de Projeção Cartográfica: PT-TM06/ETRS89
Elipsóide e Datum Altimétrico: GRS80/Marégrafo de Cascais
Exatidão Posicional Planimétrica: 0,15 m; Exatidão Posicional Altimétrica: 0,31 m
Exatidão Temática: parâmetro não avaliado
Precisão Posicional Nominal das Saídas Gráficas: 1,826